

28.02.2025 ж.

Уақыты 12:11

Абай ауданы
Актіні толтыру орны

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шымкент қаласының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 17.02.2025 ж. № 28

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманын (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

ТАСКАРАЕВ ЕРКЕБУЛАН КЕНЕСБЕКОВИЧ - Шымкент қаласы ТЖД Абай ауданы төтенше жағдайлар басқармасының бастығы

БАБАХАН АБЫЛАЙХАН БАБАХАНҰЛЫ - Абай ауданы Төтенше жағдайлар басқармасының бас маманы

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

201140024738, Шымкент қаласының білім басқармасының «№136 жалпы орта білім беретін мектебі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Шымкент қаласының білім басқармасының «№136 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қатын-көпір шағын ауданы, Г.Гулам №37., Шымкент қ., Абай ауданы, Абай (Шымкент), Г.Гулам (КӨШЕСІ), Қатын Көпір (ШАҒЫН АУДАНЫ), 37.

5. Тексеру өткізілетін күні 28.02.2025 - 28.02.2025

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Шымкент қаласының білім басқармасының «№136 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қатын-көпір шағын ауданы, Г.Гулам №37.


№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 2 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Объект үшін оның өрт қауіптілігіне сәйкес келетін өртке қарсы режимді белгілейтін нұсқаулық өрт қауіпсіздігі қағидасымен сәйкестендіріліп жасалынсын. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ

			№55 бұйрығының 5 - тармағы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
2	П. 8 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өрт болған жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарлары саны толықтырылсын. Негіз: Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығының 12 тармағы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
3	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың өрт дабылқақыш кондырғылары жарамдылығына тексерілсін. Негіз: Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығының 6 тармағы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
4	П. 37 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 1-ші қабатқа саты баспалдақтарының астында жанғыш материалдарды қоюға жол берілмесін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 24 – тармағы 10 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
5	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 2-ші қабаттан қосалқы шығу адамдарға эвакуациялық шығу есіктеріндегі тиектердің ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 34 – тармағы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
6	П. 74 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Акт залында және 3-ші қабат «химия» кабинетінде зақымдалған электр сымдары мен кабельдерін пайдалануға

			жол берілмесін. Негіз: Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 21.02.2022 ж. №55 бұйрығының 86 тармақ, 1 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
7	П. 79 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 1-ші қабатта орналасқан электр қалқандарының жанында өрт қауіпті заттар мен материалдарды орналастыруға (жинауға) жол берілмесін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 86 – тармағы 6 тармақшасы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
8	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 2-ші қабатта «робототехника» кабинетінде электр қондырғыларының (розеткаларды) тек жанбайтын негіздерде монтаждасын. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 79 – тармағы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025
9	П. 84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Ғимараттың 2-ші қабат дәлізінде жалғаушы және тармақтаушы қораптарды қорғаныш қақпақтарымен қамтамасыз етілсін. Негіз: 21.02.2022 ж. «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» ҚР ТЖМ №55 бұйрығының 82 – тармағы; жоюдың мерзімі: 28.04.2025

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

Бабажан А.Б. 

9. Нұсқаманы алдым (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

Амурская Е.Н. 

«28» 02 2025 г.



Шымкент қаласының білім
басқармасының
«№136 жалпы орта білім беретін
мектебі» шаруашылық
жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорыны

Государственное
коммунальное предприятие
на праве хозяйственного ведения
«Общеобразовательная
средняя школа №136»
управления образования
города Шымкент



Шымкент қаласы абай
ауданы ТЖБ бастығы
азаматтық қорғау
полковнигі Е. Тасқараевқа

Мәлімет

Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты «№136 жалпы орта білім беретін мектебі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны 2025 жылдың 28 ақпан күні профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша түзілген №28 Акті бойынша барлық көрсетілген кемшіліктердің жойылғандығы жөнінде мәлімдейміз.

Мектеп директоры

Л.Н.Мырзақасымова

Орындағас Б.Агманов.
Тел: +7 776 366 99 00